



## AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

[www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 10/12/2012

Relativi alla Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura e installazione di mobili e arredi per il nuovo padiglione denominato blocco Q presso il P.O. di Monserrato.

N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
<b>CAPITOLATO SPECIALE</b>			
1	Art. 5 – caratteristiche tecniche	La caratteristica tecnica ignifughi si intende per tutti gli articoli della fornitura e quale classe di reazione al fuoco si intende?	Si la caratteristica ignifuga si intende per tutta la fornitura e per classe di reazione si intende quella prevista dalle normative vigenti
2		La cauzione provvisoria deve essere una per ogni lotto per cui si partecipa?	Può essere presentata anche solo un'unica cauzione cumulativa purché siano indicati gli importi garantiti x singolo lotto per cui si partecipa.
3	Art. 23	Nel modulo di domanda al punto w) è indicato la parte subappaltabile mentre nel capitolato speciale si dichiara che la fornitura non è subappaltabile.	Ci si deve riferire al capitolato speciale d'appalto pertanto la fornitura non è subappaltabile
4	Busta C	Si devono indicare gli importi riferiti all'intero lotto	Nell'offerta economica si devono indicare gli importi per singolo articolo e per l'importo complessivo del lotto offerto
5	sopralluogo	Il sopralluogo è obbligatorio e a pena di esclusione?	No il sopralluogo è facoltativo
6	Art. 11	Si richiede l'importo esatto del lotto n. 1	L'importo previsto per il lotto n. 1 è di € 316.500,00
<b>CAPITOLATO TECNICO</b>			
7	Capitolato tecnico	Cosa si intende per capitolato tecnico	Si intendono il dettaglio lotti (quantità e importi suddivisi per lotto) e le schede tecniche descrittive
8	Schede tecniche	Nelle schede tecniche vengono riportate le caratteristiche di n. 1 Isola neonatale e n. 1 lampada riscaldante per banconi nido. Queste non vengono poi riportate nell'elenco con l'indicazione dei lotti e degli importi. Si tratta di un errore?	Nell'indicazione dei lotti non viene riportata la richiesta di n. 1 Isola neonatale e n. 1 lampada riscaldante per banconi nido pertanto non devono essere quotate.
9	Lotto 1	Nel documento elenco arredi si prevede armadi di degenza a 1 e 2 posti con cassetti quanti cassetti sono previsti?	1 cassetto
10	Lotto 1	Quanti posti deve avere la panca di alluminio	Deve avere 3 posti
11	Tutti i lotti	Si chiede la quantità esatta dei mobili e degli arredi da offrire	La quantità dei mobili e degli arredi da considerare esatta è quella indicata nell'elaborato elenco mobili che indica i lotti e l'importo a base d'asta
12	Lotto 1	Armadietto spogliatoio a 4 posti sovrapposti si intende con 8 vani in totale? Cosa si intende per porte a scomparsa?	Si intendono 4 vani per armadio, per porte a scomparsa si intendono delle



N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
			porte che scorrono ai lati dell'armadio o equivalenti
13	Lotti 4	Manca la descrizione del cestino, dell'appendiabiti e del predellino a due gradini	Si tratta di cestini getta rifiuti, di appendiabiti a stelo e di predellino a due gradini di uso comune, è lasciata al fornitore la scelta del prodotto più idoneo da offrire
14	Lotto 1	Armadio degenza a 1 e a 2 posti con cassetti : nelle schede tecniche non sono indicati i cassetti. richiedete fianchi a pavimento, è possibile applicare dei piedini regolabili?	sono richiesti n. 1 cassetto, si precisa che le caratteristiche richieste sono indicative e non tassative.
15	Lotto 1	Culla per neonato: si chiede se l'altezza è variabile fissa e se le dimensioni indicate sono riferite all'altezza della vasca trasparente	le caratteristiche e le dimensioni riportate sono indicative e non tassative.
16	Lotto 2	Locale nido parete attrezzata: è indicato un ingombro di 180x64x84h per n. 2 elementi	Le dimensioni descritte sono indicative, la Ditta Offerente dovrà attrezzare la parete con la migliore soluzione possibile
17	Lotto 3	Le dimensioni della cucina di reparto e del locale nido, parete attrezzata indicate nelle planimetrie sono differenti da quelle indicate nelle schede tecniche, a quale ci si deve riferire?	Le dimensioni descritte sono indicative, la Ditta Offerente dovrà attrezzare la parete con la migliore soluzione possibile
18	Lotto 3 e 4	La descrizione tecnica delle scrivanie e delle cassettiere del lotto 3 e 4 sono le stesse	Si sono le stesse
19	Lotto 3	guardiola infermieri aperta – bancone di controllo, manca la lunghezza	La descrizione tecnica riguarda tutti i banconi delle guardiole in progetto, pertanto la ditta offerente dovrà presentare la soluzione idonea al locale interessato
20	Lotto 4	E' possibile proporre mobili e arredi secondo le ultime normative UNI EN 527-1:2011	E' possibile offrire qualsiasi prodotto fermo restando le richieste minime del capitolato tecnico e quanto stabilito dalle normative vigenti.
21	Lotto 3	Arredi studi PMA: bancone tecnico, mancano le caratteristiche richieste	Si Tratta di n. 2 banconi tecnici aventi le seguenti caratteristiche di minima: costruito in materiale idoneo all'uso di laboratorio completo di basi modulari con cassetti e ripiani e dimensioni di circa 300X75X90